

UEO WERKSTADTHAUS

BEILAGE 18; UEO WERKSTADTHAUS PROTOKOLL GVB FEUERWEHR

Von: "S-FW (vbb@srb.be.ch)" <vbb@srb.be.ch>

Datum: 16. September 2025 um 08:49:33 MESZ

An: Dan Hodler <dan@quadrat.ch>

Betreff: AW: Richtlinien für Feuerwehzufahrten für Hochhäuser über 30m

Sehr geehrter Herr Hodler

Danke für Ihr Mail und die zielführende Besprechung. Ich kann Ihre Angaben bestätigen, möchte bei dieser Gelegenheit aber noch auf folgendes hinweisen:

1. Sämtliche Feuerwehzufahrten und Stellflächen im Projekt sind gemäss der FKS Richtlinie auszuführen
2. Die Steigleitung ist pro Etage mit einem Schraubhahn auszurüsten, so dass die Feuerwehr unabhängig des Drucks in der Steigleitung Löschleitungen auf den Etagen an- oder abkuppeln kann (Kugelhähne geben beim Öffnen und Schliessen einen Rückschlag in die Steigleitung, was zu Schäden führen kann).

Bei feuerwehrspezifischen Fragen zum Projekt stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Thomas Burri, Sektionsleiter vorbeugender Brandschutz, Einsatzplanung und Sicherheit

Feueraufseher der Stadt Bern für Bestandesbauten

Stadt Bern
Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie
Schutz und Rettung Bern
Berufsfeuerwehr
Murtenstrasse 98
3008 Bern
Telefon: +41 31 638 98 13
thomas.burri@srb.be.ch
www.srb.be.ch

Von: Dan Hodler <dan@quadrat.ch>

Gesendet: Montag, 15. September 2025 12:04

An: S-FW (vbb@srb.be.ch) <vbb@srb.be.ch>

Betreff: Re: Richtlinien für Feuerwehruzufahrten für Hochhäuser über 30m

Sehr geehrter Herr Burri,

nochmals herzlichen Dank für das angenehme Gespräch und die wichtigen Informationen.

Ich erlaube mir die wesentlichen Punkte in Form einer Aktennotiz festzuhalten:

Thema: Richtlinie Feuerwehruzufahrten beim Werkstatthaus in Ostermundigen

Standort: Moosweg 39 in Ostermundigen

- Die Bewegungs- und Stellflächen sind ausreichend.
- Die Flächen entsprechen den Anforderungen für Hochhäuser mit einer Gesamthöhe von mehr als 30 m.
- Eine Steigleitung, maximal 10 m vom Löschfahrzeug entfernt, muss an der Gebäudeaussenseite erreichbar sein, diese wird durch die Löschfahrzeuge der Feuerwehr gespiesen.
- Auf allen Etagen sind die Abgänge der Steigleitung mit Kugelhähnen abstellbar auszurüsten (wünschenswert)

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die vorliegende Aktennotiz prüfen und gegebenenfalls korrigieren, ergänzen oder bestätigen könnten.

Mit freundlichen Grüßen

Dan Hodler

Dan Hodler

Gestalter / Inhaber

+41 31 305 50 50

+41 79 307 50 50



Quadrat AG

Bernstrasse 178

3052 Zollikofen